



spadek	1,5-2,00 ‰			1,0%	0,5%
materiał, średnica	PCV 160	PE 50	Osadnik 2500	PCV 110	rura drenazowa perforowana 4 x PCV 110
odległość [m]	5,00	2,00	2,50	4,00	10,0

Obiekt	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Marchlewicz Mariola Steklin 47,Dz.nr.51,Gm.Czernikowo		skala 1:100
Tytuł	Rozwinięcie instalacji		rys. nr
rysunku	imię i nazwisko		2
Projektant	ANDRZEJ MIAZEK	data	podpis
	UA-V-7342-5/85/94 WK	I.2012	