

**Do wszystkich Wykonawców  
nr post. 557478-N-2017**

**Dotyczy:**

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 557478-N-2017 z dnia 25.07.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo”.**

**WYJAŚNIENIE  
treści SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo”.

**1. Pytanie**

Prosimy o potwierdzenie, że posadowienie montaż oraz zasypywanie zbiorników przydomowych oczyszczalni oraz przepompowni należy wykonywać zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający potwierdza, że posadowienie, montaż oraz zasypywanie zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni należy wykonać zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta urządzeń, przy zachowaniu minimalnych wymagań opisanych w dokumentacji projektowej. Za prawidłową realizację zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami odpowiada Wykonawca.

**2. Pytanie**

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót odtworzeniowych, polegających na układaniu płyt chodnikowych lub polbruku, wylewania asfaltu lub mas betonowych? Jeżeli tak to wnosimy o przekazanie wykazu tego typu robót, co umożliwi rzetelną wycenę prac.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie przewiduje wykonania wymienionych w pytaniu robót odtworzeniowych. Do Wykonawcy należy uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych.

**3. Pytanie**

Czy Zamawiający przewiduje likwidację istniejących szamb? Jeżeli tak to czy uzyskał zgodę wszystkich użytkowników na ich demontaż?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający nie przewiduje likwidacji istniejących szamb.

#### **4. Pytanie**

Czy Zamawiający przewiduje likwidację istniejących szamb? Jeżeli tak to wnosimy o przekazanie wykazu materiału konstrukcyjnego szamb oraz ich objętości, co umożliwi rzetelną wycenę prac.

#### **Odpowiedź 4:**

Zamawiający nie przewiduje likwidacji istniejących szamb.

#### **5. Pytanie**

Czy Zamawiający przewiduje wycinkę jakichkolwiek drzew? Jeżeli tak to prosimy o wykaz wraz z określeniem wymaganych opłat, co umożliwi rzetelną wycenę prac.

#### **Odpowiedź 5:**

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew.

#### **6. Pytanie**

Wnosimy o potwierdzenie, iż stan techniczny oraz wyposażenie istniejących instalacji elektrycznych budynków nadaje się do podłączenia do nich instalacji przepompowni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### **Odpowiedź 6:**

Zamawiający nie posiada wiedzy na temat stanu technicznego instalacji elektrycznych budynków objętych dokumentacją projektową.

Zapewnienie właściwego stanu instalacji elektrycznych w budynkach, do których będą podłączone oczyszczalnie jest obowiązkiem właściciela posesji.

#### **7. Pytanie**

Ze względu na warunki gruntowo-wodne występujące na terenie Państwa gminy (liczne występowanie gruntów o słabej wodoprzepuszczalności) prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający potwierdza lokalizację, ilość oraz sposób wykonania przewidzianych w dokumentacji przetargowej systemów odprowadzających oczyszczone ścieki do gruntu?

#### **Odpowiedź 7:**

Zamawiający potwierdza lokalizację, ilość oraz sposób wykonania przewidzianych w dokumentacji przetargowej systemów odprowadzających oczyszczone ścieki do gruntu.

#### **8. Pytanie**

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji kto będzie odpowiedzialny za uzgodnienie oraz ponowne zgłoszenie nowej lokalizacji do Starostwa Powiatowego w przypadku zmiany w lokalizacji oczyszczalni? Czy wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy o czas potrzebny na nowe zgłoszenie? Zwracamy uwagę na fakt, że pojęcie „nieistotnej zmiany” zgodnie z Art. 36a Prawa Budowlanego odnosi się do robót realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę oraz nie może dotyczyć zakresu objętego projektem zagospodarowania terenu.

#### **Odpowiedź 8:**

Zamawiający dokonał zgłoszenia zamiaru budowy obiektów (przydomowych oczyszczalni) nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskując zaświadczenie Starosty Toruńskiego o nie wniesieniu sprzeciwu co do wykonania zgłoszonych robót budowlanych.

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w lokalizacji zaprojektowanych oczyszczalni.

## 9. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dokonał wszystkich niezbędnych uzgodnień z gestorami istniejącej w terenie infrastruktury technicznej podczas projektowania lokalizacji oczyszczalni?

### Odpowiedź 9:

Zamawiający posiada prawomocne zgłoszenie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem publicznym. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków została uzgodniona z właścicielami nieruchomości. Projektowane instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków zamykają się w obrębie działek należących do właścicieli nieruchomości.

## 10. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści przepompownie, których zbiornik jest wykonany z PE o średnicy DN600 wraz z pokrywą z PE typu lekkiego?

### Odpowiedź 10:

Przepompownie ścieków oczyszczonych i ścieków surowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zgodnie z pkt 3.11. SIWZ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Obowiązek udowodnienia równoważności rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.

Zastosowane przez Wykonawcę przepompownie ścieków muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pokryw przepompowni typu lekkiego na terenach nieprzejazdowych. Pokrywy przepompowni na terenach przejazdowych należy wykonać, jako typu ciężkiego.

## 11. Pytanie


Czy Zamawiający dopuści wykonanie rur osłonowych z PCV lub PP?

### Odpowiedź 11:

Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie rur osłonowych z PCV lub PP spełniających obowiązujące parametry techniczne i zgodnych z obowiązującymi przepisami.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.



Wójt  
mgr inż. Andrzej Gawroński