

**Do wszystkich Wykonawców
nr post. 636381-N-2017**

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 636381-N-2017 z dnia 28.12.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole”.

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole”.

1. Pytanie

Proszę o potwierdzenie, iż posadzki w salach zajęć mają być wykonane jako posadzki przemysłowe z żywicy epoksydowej. Czy wykonanie takiej posadzki jest zasadne z punktu bezpieczeństwa dla małych użytkowników?

Według informacji uzyskanych od wykonawców podłóg epoksydowych, projektowana podłoga nie nadaje się do pomieszczeń przedszkolnych, poza tym wykonanie tą metodą posadzki o tak zróżnicowanej kolorystyce, podzielonej na małe fragmenty jest wręcz nie do wykonania.

Jeżeli chcą Państwo żeby została posadzka epoksydowa proponujemy wykonanie jednolitej posadzki betonowej następnie pokrycie jej warstwą żywiczną i pomalowanie wybranymi kolorami.

Odpowiedź 1:

Posadzki w salach mają zostać wykonane jako posadzki przemysłowe z żywicy epoksydowej. Jest to materiał trwały i możliwy do zastosowania w obiektach publicznych, w tym w przedszkolach. Posadzka z żywicy epoksydowej posiada wysoką odporność na ścieranie i dobrą przyczepność do podłoża. Jest odporna chemicznie i łatwo utrzymać ją w czystości. Wybrany materiał na posadzkę został zaakceptowany przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych. Posadzki należy wykonać zgodnie z projektem – w podziale na kolory. Zgodnie z informacjami jakie otrzymaliśmy od producentów posadzek przemysłowych z żywicy epoksydowej, zaproponowana w projekcie technologia jest możliwa do wykonania.

Zamawiający nie wyraża zgody na realizację posadzki betonowej z pokryciem wyłącznie wierzchniej warstwy wybranymi kolorami. Jest to propozycja realizacji mniej trwała.

2. Pytanie

Czy wyposażenie stołówki w wózki do transportu jedzenia oraz naczyń i sztućców wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź 2:

Wyposażenie stołówki w wózki do transportu jedzenia oraz naczyń i sztućców nie wchodzi w zakres zamówienia.


3. Pytanie

Proszę o podanie parametrów wykładziny dywanowej.

Odpowiedź 3:

Wykładzina dywanowa powinna posiadać atest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym w przedszkolach. Wykładzina o krótkim włosie, antyalergicznym (np. 100& PA), o gramaturze runa nie mniejszej niż 650g/m^2 . Kolor wykładziny zgodnie z rysunkami wewnątrz. Wykładzinę dywanową należy położyć na wcześniej wykonaną posadzkę przemysłową z żywicy epoksydowej. Podział i kształt wykładziny należy wykonać zgodnie z projektem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.



mgr inż. Zdzisław Gawroński