

**Do wszystkich Wykonawców
nr post. 607112-N-2019**

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 607112-N-2019 z dnia 08.10.2019 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w miejscowości Czernikowo”.

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w miejscowości Czernikowo”.

1. Pytanie

Proszę o udostępnienie karty katalogowej dla zestawu hydroforowego instalacji wody - parametry zestawu to Q=2 l/s oraz H=20 m H₂O. Za zestawem należy dokonać rozdziału na wodę bytową i hydrantową dla tematu budowa żłobka w Czernikowie.

Odpowiedź 1:

Karta katalogowa zestawu do podnoszenia ciśnienia wody, przyjętego przez biuro projektowe na potrzeby opracowania dokumentacji technicznej budynku, została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.czernikowo.pl

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z pkt 3.16. SIWZ „*W sytuacji, gdy Zamawiający w dokumentacji postępowania użył przy opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, działanie takie miało na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca w każdym przypadku może zaproponować materiały równoważne z tym, że oferowane produkty równoważne powinny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji postępowania*”.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Wójt
Gminy Czernikowo**
Tomasz Krasicki