

Czernikowo, dnia 20.10.2020 r.

IWP.271.1.11.1.1.2020

**Do wszystkich Wykonawców
nr post. 596207-N-2020**

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 596207-N-2020 z dnia 12.10.2020 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Steklin”.

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Steklin”.

1. Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie, czy pole boiska z nawierzchnią poliuretanową ma wynosić 459,00 m².

Odpowiedź 1:

Tak. Pole boiska z nawierzchnią poliuretanową ma wynosić 459 m². Nawierzchnię syntetyczną poliuretanową dwuwarstwową EPDM grubości 16 mm należy również ułożyć na obrzeżu betonowym, stanowiącym obramowanie płyty boiska.

2. Pytanie

Ogrodzenie ma być wykonane na obwodzie boiska 96 mb z jakich materiałów – siatka czy panel, czy do tego dochodzą piłkochwyty o długości 17 mb x 2 wysokości 5,00 m z siatki polipropylenowej, proszę o dołączenie do SIWZ rysunku ogrodzenia.

Odpowiedź 2:

Ogrodzenie boiska z paneli o wysokości 2,0 m, wykonanych z drutu o przekroju 6 mm ułożonego pionowo i grubszego 8 mm, w poziomym ułożeniu, dzięki czemu panel nie jest podatny na odkształcenia i uszkodzenia. Słupki stalowe o wymiarach 80x40x3 mm w rozstawie co 2,5 m. Furtka o szerokości 1,0 m. Preferowany przez Zamawiającego kolor ogrodzenia ciemnozielony (RAL 6005) lub grafitowy (RAL 7016). Piłkochwyty 2 szt. o wymiarach: długość 17,0 m, wysokość 5,0 m. Siatka polipropylenowa, grubość linki w siatce min. 5,0 mm, wielkość oczek w siatce 100,0x100,0 mm. Słupy piłkochwytyw o wymiarach min. 76,0x76,0 mm mocowane w tulejach. Mocowania siatki systemowe. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego powinno spełniać wszystkie standardy bezpieczeństwa dla osób korzystających z boiska i kibiców.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki**