



ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Rypinie
ul. Piaski 31
87-500 Rypin
NIP 583-000-11-90

Uzgodnienie nr. G.EG.6630.1.682.2019.

Plan projektowanej trasy Sięci nadciągowej dla S.U.W.
Zaprojektowanej w miejscowości Ośmuka; Nitonog
Na działkach o numerach: 142/2; 145/1; 145/2; 186/5; 185/3; 177/3; 173/1
Uzgodniono na warunkach jak niżej: 167/2; 167/3; 148/1; 148/4; 149; 150; 151; 152; 89/3
173/3; 186/1

1. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej trasy Sięci nadciągowej z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi wykonać zgodnie z normą N SEP – E – 004 oraz pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji.
2. Istniejące kable elektroenergetyczne wskreślono orientacyjnie. Celem dokładnego ustalenia trasy kabli należy wykonać ręcznie przekopy próbne.
3. Prace ziemne prowadzone w pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych wykonywać ręcznie (łopata)
4. Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót należy usunąć kosztem i staraniem wykonawcy lub inwestora.
5. Na skrzyżowaniach projektowanej Sięci nadciągowej z istniejącym kablem S.N. – 15kV, n.N. na kabel należy założyć rurę ochronną AROTA dwudzielną czerwoną, niebieską o długości równej 2 m.
W związku z powyższym należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym zamiar wykonania pracy w celu określenia warunków jej wykonania.
6. Uzgodnienie ważne 2 lata

*Oświadczam zgodność kserokopii (odpisu)
z oryginałem.

Oryginał odpisu

znajduje się w teczce nr 1 projektu

ZA ZGODNOŚĆ

PROJEKTANT

Zbigniew Bejger

Upoważnienie projektowe
Nr BR-RN-V 45 10.83 - instal. sanit.
Nr GP-I 7342 50/TO 94 - architekt bud.

Sprawę prowadzi
Wiesław Tuchalski

Tel.564706337

Technik
ds. Dokumentacji Energetycznej
Wiesław Tuchalski

23 WRZ. 2019