Zasuwa kol.DN150
Zasuwa kol.DN80
HP3 DN80 podziemny

Wcinka w istniejący przewód PVC160
zasilenie w wodę mc.Czernikowo

Kp 4 Wykop – komora do przecisku w szalunku skrzyniowym
o wym. szer. 1,0m
dług. 6,0m
Rz.dna 81,81 głęb.1,80 m

Przejście pod przepustem betonowym DN600

Kp 3 Wykop – komora do przecisku w szalunku skrzyniowym
wym. szer. 1,0m
dług. 6,0m
Rz.dna 80,0 głęb. 2,20 m

Na odcinku "E"–"F" przejście
pod istniejącymi przewodami – rozkop

Kp 2 Wykop – komora do przecisku w szalunku skrzyniowym
o wym. szer. 1,0m
dług. 6,0m

Kp 1 Wykop – komora do przecisku w szalunku skrzyniowym
o wym. szer. 1,0m
dług. 6,0m

Przecisk sterowany PE160
L=152,0

PE 160
L=85,0

PE 160
L=69,0

PE 160
L=74,0

## OZNACZENIA:

HP3 – hydrant p.poż. podziemny Dn80
Kp – komora do przecisku
wykop w szalunku skrzyniowym o wym:1

# PROJEKT

**DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.**
**"POPRAWA PRZEPUSTOWOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MC. OSÓWKA POPRZEZ BUDOWĘ NAZIEMNEGO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO"**

**skala 1:500**

**ARUSZ NR 5**

**INWESTOR: GMINA CZERNIKOWO**
**UL. SŁOWACKIEGO 12**
**87-640 CZERNIKOWO**

**OSÓWKA: OBRĘB 0009 OSÓWKA;**
**DZ.NR 145 / 1, 145 / 2;**
**WITOWĄŻ: OBRĘB 0015 WITOWĄŻ;**
**DZ. NR 186 / 5, 185 / 3, 177 / 3, 173 / 1, 167 / 2, 173 / 3, 167 / 3, 148 / 1, 148 / 4, 149, 150, 151, 152, 89 / 3, 186 / 1**

*Wydruk zgodny z oryginałem przyjętym*
*do PODGiK w Toruniu*
*pod nr rejestracyjnym ..... z dnia .....*

*zgodność:*

*ŁĄCZY ARKUSZ NR 4*

| BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO<br>Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica ul. Gen. Wrzoska 2 | | | |
|---|---|---|---|
| OBIEKT:<br>INWESTOR : | STACJA UZDATNIANIA WODY<br>GMINA CZERNIKOWO; 87-640 CZERNIKOWO, UL. SŁOWACKIEGO 12 | | |
| ZADANIE: POPRAWA PRZEPUSTOWOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA S.U.W. W MC. OSÓWKA POPRZEZ BUDOWĘ NAZIEMNEGO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO | | | |
| Funkcja : | Nazwisko i imię | Podpis | Data |
| Projektant : | tech. bud. spec. inst. i urządz. sanitarne<br>Zbigniew Bejger<br>upr. proj. Nr BR-RN-V/45/TO/83 | | sierpień 2019 r. |
| Asystent Projektanta: | mgr inż. Jakub Drozdowski | | Nr rys. |
| Sprawdzający: | mgr inż. Tomasz Malkiewicz<br>upr.KYP/0125/POOS/07 | | 13 |