PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ
PRZECISKU STEROWANEGO NA ODCINKU "A"-"B"

SKALA 1 : 100/500

STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
niniejsze opracowanie stanowi
załącznik nr ..... do decyzji
nr AB. 6740.3.69.2019.EK
z dnia 12 LUT 2020 podpis .....

	"A"			"B"
RZĘDNA TERENU	81,30	79,30	78,50	79,10	80,10
RZĘDNA DNA PRZEWODU	78,90	78,36	77,10	78,25	78,30
ZAGŁĘBIENIE	2,40	0,94	1,40	0,85	1,80
SPADKI			i=6,00%	i=0,98%	
ODLEGŁOŚCI	L=30,0				L=122,0
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚCI	0,00	9,0	Przecisk sterowany PE 160 30,0	Przecisk sterowany PE 160 97,0	Przecisk sterowany PE 160 152,0
	Kp1				Kp2

-41-

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica ul. Boh. Września 2			
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY INWESTOR : GMINA CZERNIKOWO; 87-640 CZERNIKOWO, UL. SŁOWACKIEGO 12			
ZADANIE: POPRAWA PRZEPUSTOWOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA S.U.W. W MC. OSÓWKA POPRZEZ BUDOWĘ NAZIEMNEGO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO			
Funkcja :	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektant :	tech. bud. spec. inst. i urządz. sanitarne Zbigniew Bejger upr. proj. Nr BR-RN-V/45/TO/83		sierpień 2019 r.
Asystent Projektanta:	mgr inż. Jakub Drozdowski		
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Małkiewicz upr.KYP/0125/POOS/07		Nr rys. 15