


1

**KUJAWSKO-POMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA**

WIOŚ-DTo-DzI.7023.6.98.2019.SS

Toruń, dnia 31 grudnia 2019 r.



*P. U. Toruń
P. P. Czernikowo
Wnioś o pozwolenie*

**Pan Tomasz Krasicki
Wójt Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87-640 Czernikowo**

ZARZĄDZENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1355 z późn. zm.) oraz ustaleń kontroli przeprowadzonej w okresie od 7 listopada do 28 listopada 2019 r. w Gminie Czernikowo, 87-640 Czernikowo, ul. Słowackiego 12, udokumentowanych protokołem kontroli nr TOR 237/2019.

ZARZĄDZAM:

1. Wykonywać analizy wód popłucznych z ujęć wody: Nowogródek i Osówka.
Termin realizacji: na bieżąco.
2. Nie przekraczać ilości odprowadzanych wód popłucznych z ujęcia wody w Osówce.
Termin realizacji: na bieżąco.
3. Przekazywać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu, wyniki okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków z oczyszczalni w Czernikowie.
Termin realizacji: na bieżąco.
4. Przekazywać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu, ilości pobranej wody oraz ilości wód popłucznych z ujęć wody Nowogródek, Czernikowo, Osówka.
Termin realizacji: na bieżąco.
5. Wykonywać badania gleby w miejscu stosowania komunalnego osadu ściekowego.
Termin realizacji: na bieżąco.
6. Uregulować stan formalno-prawny związany z odprowadzaniem wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Czernikowie.
Termin realizacji: 15.02.2020
7. Informować WIOŚ o sytuacjach nadzwyczajnych, mających istotny wpływ na warunki pracy oczyszczalni w Czernikowie.
Termin realizacji: na bieżąco.

Wyznaczam termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień **15 lutego 2020 r.**

UZASADNIENIE

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatury Toruń w okresie od 7 listopada do 28 listopada 2019 r. w Gminie Czernikowo, 87-640 Czernikowo, ul. Słowackiego 12, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. W związku z powyższym Kierownik Delegatury Toruń, działający z upoważnienia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zarządził w punktach 1÷7 ich usunięcie.

Ad 1. W latach 2017, 2018 gmina nie wykonywała analiz wód popłucznych z ujęć wody w Nowogrodzku i Osówce. Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie pkt IV ppkt 3 pozwolenia wodnoprawnego, znak: OS.I.6223-40/2010 z dnia 07 października 2010 r. oraz pkt III ppkt 3 pozwolenia wodnoprawnego, znak: OS.I.6223-15/2010 z dnia 15 marca 2010 r.

Ad 2. W latach 2017, 2018 gmina przekroczyła ilości odprowadzanych wód popłucznych do środowiska z ujęcia wody w Osówce. Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie pkt II ppkt 2 pozwolenia wodnoprawnego, znak: OS.I.6223-15/2010 z dnia 15 marca 2010 r.

Ad 3. W 2018 roku gmina nie przesyłała do WIOŚ wszystkich wyników okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków z oczyszczalni w Czernikowie. Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie warunku określonego w art. 304 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 149 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).

Ad 4. W latach 2017, 2018 i roku bieżącym gmina nie przysyłała do WIOŚ ilości pobranej wody oraz ilości wód popłucznych za półrocza z ujęć wody: Nowogrodzkie, Czernikowo, Osówka. Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie warunku określonego w art. 304 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 149 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).


Ad 5. W latach 2017, 2018 podmiot nie wykonał badań gleby w miejscu zastosowania komunalnego osadu ściekowego, co stanowi naruszenie art. 96 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Ad 6. Podmiot bez pozwolenia wodnoprawnego odprowadza wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody w Czernikowie do środowiska co stanowi naruszenie art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Ad 7. Podmiot w 2017 r. rozpoczął modernizację obiektu oczyszczalni ścieków w Czernikowie bez uprzedniego zawiadomienia WIOŚ. Przeprowadzane prace miały istotny wpływ na proces technologiczny co stanowi naruszenie pkt II ppkt 2 pozwolenia wodnoprawnego, znak: OS.6341.9.2016.MO z dnia 25 marca 2016 r.

Pouczenie:

1. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowaną jednostkę organizacyjną żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, które powinna realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych. Wydanie zarządzenia pokontrolnego przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie ogranicza uprawnień innych organów ochrony środowiska do wszczęcia innych postępowań przewidzianych prawem. Skierowanie zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska innych działań administracyjno-prawnych.
2. Stosownie do art. 31 a ust. 1 i ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, kto w wyznaczonym terminie, nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
3. Stosownie do art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) na zarządzenie pokontrolne Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o wydaniu zarządzenia.

Z up. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Delegatury w Toruniu

Otrzymują:

1. Adresat (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
2. a/a x2 (SS)